

Teatro Cinema Valnerina



PIANO DI EMERGENZA

Teatro Cinema Valnerina

Via Giacomo Matteotti 58

Comune di Arrone (TR)

Data redazione: 24/03/2026

 Ecomuseo Terre di Hydra	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE TEATRO VALNERINA ARRONE	Marzo 2026 Rev. 01 Pag. 2/
--	--	---

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA

Ragione sociale	ECOMUSEO TERRE DI HYDRA APS
Sede legale	CORSO TACITO 111 TERNI
Sede operativa	VIA GIACOMO MATTEOTTI 58, ARNONE (TR)
Attività esercitata	Allestimento dello spettacolo: montaggio/ smontaggio strutture, scenografiche, impianti elettrici e fonici di servizio prove e spettacolo.

Attività non soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto <100 persone.

Capienza massima: 95 persone.

Profilo di rischio incendio: Rvita B2 – Rbeni 2 – Rambiente non significativo.

Strutture portanti: REI 60.

2. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Presidente dell'Associazione: Francesco Fioretti

Preposto: _____

Addetti Antincendio: _____

Addetti Primo Soccorso: _____

 Ecomuseo Terre di Hydra	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE TEATRO VALNERINA ARRONE	Marzo 2026 Rev. 01 Pag. 2/
--	---	---

1. Premessa

Il presente piano ha lo scopo di:

- fornire indicazioni chiare in caso di incendio, emergenza sanitaria o altri eventi di pericolo;
- definire ruoli e comportamenti di spettatori, tecnici e volontari;
- coordinarsi con i soccorsi esterni (Vigili del Fuoco, 112).

È predisposto tenendo conto della normativa antincendio e dei requisiti di sicurezza per luoghi con pubblico comune

2. Obiettivi

- Evacuare rapidamente e in sicurezza tutte le persone presenti.
- Limitare conseguenze per persone, impianti e strutture.
- Coordinare l'intervento con i Vigili del Fuoco e altri servizi.
- Individuare i punti di raccolta sicuri all'esterno.

3. Casi di emergenza considerati

- Incendio (sala, palco, camerini, servizi, impianti elettrici).
- Allarme bomba / minaccia (anche se improbabile, previsione di evacuazione).
- Emergenza sanitaria (malore, infortunio, sospetto arresto cardiaco).
- Danni strutturali (terremoto, cedimento, forte maltempo con infiltrazioni gravi).

4. Allarmi e comunicazioni

- Allarme acustico: uso del sistema di allarme (se presente) o avviso vocale ai presenti.
- Chi attiva l'allarme:
 - Chiunque si accorge dell'evento (spettatore, volontario, tecnico) diffonde l'avviso e, se possibile, attiva l'allarme.
- Chiamata ai servizi esterni: **112**
 - Carabinieri/Polizia (se disordini, allarme bomba, violenza) -
 - Pronto soccorso (emergenza sanitaria)

	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE TEATRO VALNERINA ARRONE	Marzo 2026 Rev. 01 Pag. 2/
---	--	-------------------------------------

- 115 Vigili del Fuoco (incendio, pericolo impianti, situazione pericolosa).

- Telefono responsabile:

5. Punti di raccolta all'esterno

Definisci 1-2 punti di raccolta all'esterno del teatro, ad esempio:

- Punto di raccolta primario: piazzale antistante l'ingresso principale.
- Punto di raccolta secondario: area sicura adiacente, se il primo è non utilizzabile (es. zona pedonale lato opposto).

6. Ruoli e responsabilità (volontari)

Non essendoci dipendenti, i ruoli sono ricoperti da volontari designati:

- Referente della sicurezza / coordinatore emergenza:
 - Responsabile della gestione dell'evento in caso di emergenza.
 - Decide se procedere all'evacuazione generale e coordina le azioni.
- Addetti alle vie di esodo:
 - Posizionati in prossimità delle uscite (sala, palco, camerini, servizi).
 - Guidano il pubblico verso le uscite, controllano corridoi e non consentono rientri.
- Referente primo soccorso:
 - Sa usare il defibrillatore (se presente) e fornisce assistenza fino all'arrivo del 118.
- Addetto alla chiamata:
 - Chiama 112, comunica:
 - indirizzo completo,
 - zona del teatro interessata,
 - numero di persone presenti,
 - tipo di emergenza.

	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE TEATRO VALNERINA ARRONE	Marzo 2026 Rev. 01 Pag. 2/
---	--	-------------------------------------

7. Procedure di evacuazione

7.1. In caso di incendio o rischio immediato

1. Avviso:
 - Chi si accorge dell'evento avvisa i presenti e, se possibile, attiva l'allarme.
2. Chiamata ai soccorsi:
 - Un volontario chiama immediatamente 115 o 118.
3. Ordine di evacuazione:
 - Il coordinatore emergenza ordina l'evacuazione e indica:
 - uscite da utilizzare,
 - punto di raccolta.
4. Movimento del pubblico:
 - Gli spettatori escono in ordine, senza spingere.
 - Gli addetti alle vie di esodo indicano il percorso e evitano affollamenti.
5. Controllo ambienti:
 - I volontari controllano rapidamente:
 - camerini, magazzini, servizi,
 - verificano che tutti siano usciti.
6. Punto di raccolta:
 - Tutti si dirigono al punto di raccolta indicato.
 - Alcuni addetti verificano il numero di persone e segnalano eventuali assenze.

7.2. In caso di emergenza sanitaria

1. Fermare attività (se necessario): musica, spettacolo, interventi in scena.
2. Recarsi sul posto:
 - Il referente primo soccorso si avvicina alla persona, mantiene calma gli altri.

	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE TEATRO VALNERINA ARRONE	Marzo 2026 Rev. 01 Pag. 2/
---	--	-------------------------------------

3. Chiamata 112:

- Un volontario chiama immediatamente il 118, indicando sintomi e ubicazione.

4. Attesa soccorso:

- Mantenere libero lo spazio, garantire la ventilazione.
- Se indicato, usare il defibrillatore.

8. Vie di esodo e uscite di emergenza

- Numero di uscite: indicare il numero effettivo (es. 2 uscite principali, 1 uscita secondaria).
- Larghezza minima: verificare che le porte risultino adeguate alla capienza di 95 spettatori, come da normativa antincendio.comune+1
- Segnaletica:
 - Cartelli “USCITA EMERGENZA”, frecce direzionali, illuminazione di emergenza.
 - Affissione di planimetrie con frecce nelle sale, corridoi, camerini.

9. Attrezzature antincendio e di sicurezza

Nel piano puoi indicare, anche in una tabella:

- Estintori:
 - numero e ubicazione (es. 1 in sala, 1 in corridoio, 1 in camerini, 1 in servizi, 1 in sala multifunzione).
- Illuminazione di emergenza e indicazione di funzionamento periodico.
- Maniglie antipanico:
 - elenco delle uscite dotate di maniglia antipanico e verifica periodica.
- Eventuale impianto di allarme:
 - descrizione base (se presente) e responsabile della verifica.

	PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE TEATRO VALNERINA ARRONE	Marzo 2026 Rev. 01 Pag. 2/
---	--	-------------------------------------

10. Verifiche e aggiornamenti

- Verifiche periodiche:
 - almeno prima di ogni stagione o evento importante.
 - controllare:
 - uscite libere,
 - segnaletica,
 - illuminazione di emergenza,
 - estintori e dispositivi di sicurezza.
- Esercitazioni di evacuazione:
 - almeno una prova di evacuazione annuale con i volontari (anche se senza grande pubblico).
 - Registrazione sommaria (data, presenze, esito).

11. Allegati

- PIANTE GRAFICHE:
 - Planimetria del teatro con:
 - sala, palco, camerini, servizi, uscite di emergenza,
 - frecce di esodo, estintori, impianti antincendio,
 - indicazione del punto di raccolta esterno.
- ELENCO CONTATTI:
 - Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Pronto soccorso, referente sicurezza, referente tecnico teatro.

FIRMA

Presidente dell'Associazione

